



Руководителю ОО

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН**

Кооперации ул., д. 183, ст-ца Ленинградская,
Краснодарский край, 353740

ОГРН 1022304293285 ИНН 2341008412

Тел.: 8(86145)3-64-47, факс 8(86145)3-65-76

uo@len.kubannet.ru

от 05.09.2019 года № 1922

на № _____ от _____

**Об устранении нарушений законодательства
в сфере физической культуры и спорта**

В соответствии с представлением прокуратуры Ленинградского района от 23 августа 2019 года №7-01-2019 года «Об устранении нарушений законодательства в сфере физической культуры и спорта» управление образования информирует о выявленных в образовательных организациях Ленинградского района нарушениях санитарного законодательства.

В части помещений МБУ ДО ДЮСШ стены и потолок имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в тренажерном зале стены имеют дефекты, осыпается краска; в раздевалке – поверхность потолка не гладкая, дефекты закрыты листом ДСП, имеются коричневые потеки, что является нарушением требований п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В МБУ ДО ДЮСШ знаки пожарной безопасности расположены на высоте менее 2 м от пола.

На территориях МБОУ СОШ № 1 (район СКВО), 2, 4, 6, 12, 13 расположены физкультурно-спортивные площадки, которые эксплуатируются в нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно напольное искусственное покрытие частично повреждено, имеются трещины, выбоины, местами через эти повреждения растет трава; асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются дефекты (дыры), ограждение частично повреждено; физкультурно-спортивное оборудование (футбольные ворота) в неисправном состоянии, кроме того, имеющиеся лавочки без сидений, только металлические каркасы.

Просим проинформировать управление образование о проделанной работе по устранению вышеуказанных нарушений до 11 сентября 2019 года. В информации необходимо указать мероприятия, которые нужно предпринять по обеспечению сохранности оборудования уличных спортивных площадок; расчет стоимости приведения спортивных площадок и помещений спортивной школы в соответствие с требованиями СанПиН.

Начальник управления образования

Л.А.Данилова

О.В.Шарафутдинова
8(86145)3-65-76