

ПРЕДПИСАНИЕ № 154п-21-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«10» августа 2018г.

ст. Ленинградская

МБОУ СОШ № 12, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Шевченко, 42, выдано предписание № 174п-21-2017 от 15.09.2017г. об устранении нарушений санитарного законодательства, срок исполнения – до 30.07.2018г., ответственным за выполнение которого является МБОУ СОШ № 12.

По состоянию на 10.08.2018г. установлено, что требования, изложенные в предписании № 174п-21-2017 от 15.09.2017г., п.п. 4.28, 4.9, 5.3, 5.8, 4.27, 8.1, 5.10, 6.11, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», **не исполнены, не устранены.**

П. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в спортивном зале потолок и стены имеют признаки поражения грибом (черный налет);

П. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в общеобразовательной организации в 2-х классах начальной школы, 1 «А» и 1 «Б», на момент проверки сохраняется переуплотненность, а именно: кабинет № 105 (1 «А» класс) и кабинет № 103 (1 «Б» класс) площадь на одного обучающегося при списочном составе детей 27 человек и 26 человек составляет 1,85 м² и 1,94 м² соответственно. при норме не менее 2,5 м²;

П. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 - три кабинета начальной школы №№ 104, 105, 107 не оборудованы школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;

П. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом;

П.П. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – в кабинетах начальной школы №№ 201, 202, 203, а также лаборантской кабинета физики отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;

П.П. 8.1, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в кабинетах начальной школы, расположенных на 1-ом этаже, в кабинете биологии, химии и лаборантской химии, мастерских (слесарная и столярная) и туалетах умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды;

П. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в мастерской (столярной и слесарной) не оборудована механическая вытяжная вентиляция;

П. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, П. 2.3 СП 3.5.3.3223-14 - дератизационные мероприятия в 2018г. проведены только в помещениях, используемых для летних оздоровительных мероприятий.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ СОШ № 12:

1. Устранить нарушения, указанные в предписании № 174п-21-2017 от 15.09.2017г.
 - 1.1 П.П. 4.27, 4.28, 4.9, 5.3, 5.8, 5.10, 6.11, 8.1, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
 - 1.2 П. 2.3 СП 3.5.3.3223-14

в срок до 01 апреля 2019г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 01 апреля 2019г. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 12.



4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Моренко О.В.

Предписание получила


(подпись)

Яцкевич Н.Н.

«10» августа 2018г.